

項目：地下水 場内

		第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回
測定年月日		H27 4月24日 5月25日 6月24日 7月24日 8月31日 9月24日 10月23日 11月24日 12月25日									H28 1月22日 2月25日 3月25日		
天候		曇	曇	晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴
検査結果	電気伝導率(ms/m)	570	570	490	540	480	400	510	380	480	590	550	580
	水素イオン濃度 PH												
	生物化学的酸素要求量 BOD(mg/l)												
	化学的酸素要求量 COD(mg/l)												
	浮遊物質 SS(mg/l)												
	窒素(mg/l)												
	アルキル水銀(mg/l)									ND(<0.0005)			
	水銀及びalkyl水銀その他水銀化合物(mg/l)									<0.0005			
	カドミウム及びその化合物(mg/l)									<0.0003			
	鉛及びその化合物(mg/l)									<0.005			
	六価クロム化合物(mg/l)									<0.01			
	砒素及びその化合物(mg/l)									<0.005			
	シアン化合物(mg/l)									ND(<0.1)			
	PCB(mg/l)									ND(<0.0005)			
	トリクロロエチレン(mg/l)									<0.002			
	テトラクロロエチレン(mg/l)									<0.0005			
	ジクロロメタン(mg/l)									<0.002			
	四塩化炭素(mg/l)									<0.0002			
	1, 2-ジクロロエタン(mg/l)									<0.0004			
	1, 1-ジクロロエチレン(mg/l)									<0.002			
	1, 2-ジクロロエチレン(mg/l)									<0.004			
	1, 1, 1-トリクロロエタン(mg/l)									<0.0005			
	1, 1, 2-トリクロロエタン(mg/l)									<0.0006			
	1, 3-ジクロロプロペン(mg/l)									<0.0002			
	チウラム(mg/l)									<0.0006			
	シマジン(mg/l)									<0.0003			
	チオベンカルブ(mg/l)									<0.002			
	ベンゼン(mg/l)									<0.001			
	セレン及びその化合物(mg/l)									<0.002			
	1, 4-ジオキサン(mg/l)									<0.005			
	有機リン化合物(mg/l)												
	ほう素及びその化合物(mg/l)												
ふっ素及びその化合物(mg/l)													
アンモニア性窒素(mg/l)													
亜硝酸性窒素(mg/l)													
硝酸性窒素(mg/l)													
n-Hex(鉱油類含有量)(mg/l)													
n-Hex(動植物油類含有量)(mg/l)													
フェノール類含有量(mg/l)													
銅含有量(mg/l)													
亜鉛含有量(mg/l)													
溶解性鉄含有量(mg/l)													
溶解性マンガン含有量(mg/l)													
クロム含有量(mg/l)													
大腸菌群数(個/cm3)													
リン含有量(mg/l)													
ダイオキシン類(pg-TEQ/l)									0.030				
塩化ビニルモノマー(mg/l)									<0.0002				

項目：地下水 場外

		第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回
測定年月日		H27 4月24日 5月25日 6月24日 7月24日 8月31日 9月24日 10月23日 11月24日 12月25日									H28 1月22日 2月25日 3月25日		
天候		曇	曇	晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴
検査結果	電気伝導率(ms/m)	17	20	19	19	19	21	19	22	21	23	24	25
	水素イオン濃度 PH												
	生物化学的酸素要求量 BOD(mg/l)												
	化学的酸素要求量 COD(mg/l)												
	浮遊物質 SS(mg/l)												
	窒素(mg/l)												
	アルキル水銀(mg/l)									ND(<0.0005)			
	水銀及びalkyl水銀その他水銀化合物(mg/l)									<0.0005			
	カドミウム及びその化合物(mg/l)									<0.0003			
	鉛及びその化合物(mg/l)									<0.005			
	六価クロム化合物(mg/l)									<0.01			
	砒素及びその化合物(mg/l)									0.007			
	シアン化合物(mg/l)									ND(<0.1)			
	PCB(mg/l)									ND(<0.0005)			
	トリクロロエチレン(mg/l)									<0.002			
	テトラクロロエチレン(mg/l)									<0.0005			
	ジクロロメタン(mg/l)									<0.002			
	四塩化炭素(mg/l)									<0.0002			
	1, 2-ジクロロエタン(mg/l)									<0.0004			
	1, 1-ジクロロエチレン(mg/l)									<0.002			
	1, 2-ジクロロエチレン(mg/l)									<0.004			
	1, 1, 1-トリクロロエタン(mg/l)									<0.0005			
	1, 1, 2-トリクロロエタン(mg/l)									<0.0006			
	1, 3-ジクロロプロペン(mg/l)									<0.0002			
	チウラム(mg/l)									<0.0006			
	シマジン(mg/l)									<0.0003			
	チオベンカルブ(mg/l)									<0.002			
	ベンゼン(mg/l)									<0.001			
	セレン及びその化合物(mg/l)									<0.002			
	1, 4-ジオキサン(mg/l)									<0.005			
	有機リン化合物(mg/l)												
	ほう素及びその化合物(mg/l)												
	ふっ素及びその化合物(mg/l)												
アンモニア性窒素(mg/l)													
亜硝酸性窒素(mg/l)													
硝酸性窒素(mg/l)													
n-Hex(鉱油類含有量)(mg/l)													
n-Hex(動植物油類含有量)(mg/l)													
フェノール類含有量(mg/l)													
銅含有量(mg/l)													
亜鉛含有量(mg/l)													
溶解性鉄含有量(mg/l)													
溶解性マンガン含有量(mg/l)													
クロム含有量(mg/l)													
大腸菌群数(個/cm3)													
リン含有量(mg/l)													
ダイオキシン類(pg-TEQ/l)									0.030				
塩化ビニルモノマー(mg/l)									<0.0002				

③ 浸出水処理施設の施設維持管理及び機器保守点検並びに埋立月量

項目：施設維持管理

点検年月日	点検結果	措置年月日 (必要な場合)	措置の内容
平成27年4月7日	異常なし		
平成27年4月14日	異常なし		
平成27年4月21日	異常なし		
平成27年4月28日	異常なし		
平成27年5月5日	異常なし		
平成27年5月12日	異常なし		
平成27年5月19日	異常なし		
平成27年5月26日	異常なし		
平成27年6月2日	異常なし		
平成27年6月9日	異常なし		
平成27年6月16日	異常なし		
平成27年6月23日	異常なし		
平成27年6月30日	異常なし		
平成27年7月7日	異常なし		
平成27年7月14日	異常なし		
平成27年7月21日	異常なし		
平成27年7月28日	異常なし		
平成27年8月4日	異常なし		
平成27年8月11日	異常なし		
平成27年8月18日	異常なし		
平成27年8月25日	異常なし		
平成27年9月1日	異常なし		
平成27年9月8日	異常なし		
平成27年9月15日	異常なし		
平成27年9月22日	異常なし		
平成27年9月29日	異常なし		
平成27年10月6日	異常なし		
平成27年10月13日	異常なし		
平成27年10月20日	異常なし		
平成27年10月27日	異常なし		
平成27年11月3日	異常なし		
平成27年11月10日	異常なし		
平成27年11月17日	異常なし		
平成27年11月24日	異常なし		
平成27年12月1日	異常なし		
平成27年12月8日	異常なし		
平成27年12月15日	異常なし		
平成27年12月22日	異常なし		
平成27年12月29日	異常なし		
平成28年1月5日	異常なし		
平成28年1月12日	異常なし		
平成28年1月19日	異常なし		
平成28年1月26日	異常なし		
平成28年2月2日	異常なし		
平成28年2月9日	異常なし		
平成28年2月16日	異常なし		
平成28年2月23日	異常なし		
平成28年3月1日	異常なし		
平成28年3月8日	異常なし		
平成28年3月15日	異常なし		
平成28年3月22日	異常なし		
平成28年3月29日	異常なし		

項目：機器保守点検

点検年月日	点検結果	措置年月日 (必要な場合)	措置の内容
平成27年4月29日	異常なし		
平成27年5月27日	異常なし		
平成27年6月17日	異常なし		
平成27年7月15日	異常なし		
平成27年8月26日	異常なし		
平成27年9月23日	異常なし		
平成27年10月21日	異常なし		
平成27年11月18日	異常なし		
平成27年12月30日	異常なし		
平成28年1月27日	異常なし		
平成28年2月24日	異常なし		
平成28年3月30日	異常なし		

項目：埋立月量

埋立月	埋立量	措置年月日 (必要な場合)	措置の内容
平成27年4月	0 t		
平成27年5月	9 t		
平成27年6月	0 t		
平成27年7月	0 t		
平成27年8月	0 t		
平成27年9月	3 t		
平成27年10月	0 t		
平成27年11月	0 t		
平成27年12月	10 t		
平成28年1月	0 t		
平成28年2月	0 t		
平成28年3月	0 t		
合計	22 t		