

① 施設の名称、所在地及び処分している廃棄物の種類

施設の名称	所在地	処分している廃棄物の種類
弥富市一般廃棄物鍋田最終処分場	弥富市鍋田町八穂58番地	不燃物

埋立地面積	全体容量	平成28年度 埋立量	残余容量	処分場の現状
5,900 m ²	27,000 m ³	38 m ³	25,699 m ³	埋立開始 2001年度 ～ 埋立中

② 浸出液処理設備の放流水の水質、周縁地下水又は周辺水域の水の水質

項目： 処理水

[illegible]

項目：地下水 場内

		第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回
測定年月日		H28 4月25日	5月25日	6月24日	7月25日	8月17日	9月12日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月24日
天候		晴	曇	曇	曇	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	晴
検査結果	電気伝導率(ms/m)	580	470	440	390	390	380	530	380	550	560	550	690
	水素イオン濃度 PH												
	生物化学的酸素要求量 BOD (mg/l)												
	化学的酸素要求量 COD (mg/l)												
	浮遊物質量 SS (mg/l)												
	窒素 (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)								不検出				
	水銀及びalkyl水銀その他水銀化合物 (mg/l)								<0.0005				
	カドミウム及びその化合物 (mg/l)								<0.0005				
	鉛及びその化合物 (mg/l)								<0.005				
	六価クロム化合物 (mg/l)								<0.01				
	砒素及びその化合物 (mg/l)								<0.005				
	シアン化合物 (mg/l)								不検出				
	PCB (mg/l)								不検出				
	トリクロロエチレン (mg/l)								<0.001				
	テトラクロロエチレン (mg/l)								<0.0005				
	ジクロロメタン (mg/l)								<0.002				
	四塩化炭素 (mg/l)								<0.0002				
	1. 2－ジクロロエタン (mg/l)								<0.0004				
	1. 1－ジクロロエチレン (mg/l)								<0.01				
	1. 2－ジクロロエチレン (mg/l)								<0.004				
	1. 1. 1－トリクロロエタン (mg/l)								<0.0005				
	1. 1. 2－トリクロロエタン (mg/l)								<0.0006				
	1. 3－ジクロロプロペン (mg/l)								<0.0002				
	チウラム (mg/l)								<0.0006				
	シマジン (mg/l)								<0.0003				
	チオベンカルブ (mg/l)								<0.002				
	ベンゼン (mg/l)								<0.001				
	セレン及びその化合物 (mg/l)								<0.002				
	1. 4－ジオキサン (mg/l)								<0.005				
	有機リン化合物 (mg/l)												
	ほう素及びその化合物 (mg/l)												
	ふっ素及びその化合物 (mg/l)												
	アンモニア性窒素 (mg/l)												
	亜硝酸性窒素 (mg/l)												
	硝酸性窒素 (mg/l)												
	n－Hex (鉱油類含有量) (mg/l)												
	n－Hex (動植物油脂類含有量) (mg/l)												
	フェノール類含有量 (mg/l)												
	銅含有量 (mg/l)												
	亜鉛含有量 (mg/l)												
	溶解性鉄含有量 (mg/l)												
	溶解性マンガン含有量 (mg/l)												
	クロム含有量 (mg/l)												
	大腸菌群数 (個/cm3)												
	リン含有量 (mg/l)												
	ダイオキシン類 (pg-TEQ/l)								0.051				
	塩化ビニルモノマー (mg/l)								<0.0002				

項目：地下水 場外

		第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回
測定年月日		H28 4月25日	5月25日	6月24日	7月25日	8月17日	9月12日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月24日
天候		晴	曇	曇	曇	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	晴
検査結果	電気伝導率 (ms/m)	25	22	20	21	22	25	23	24	24	24	24	24
	水素イオン濃度 PH												
	生物化学的酸素要求量 BOD (mg/l)												
	化学的酸素要求量 COD (mg/l)												
	浮遊物質量 SS (mg/l)												
	窒素 (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)								不検出				
	水銀及びalkyl水銀その他水銀化合物 (mg/l)								<0.0005				
	カドミウム及びその化合物 (mg/l)								<0.0005				
	鉛及びその化合物 (mg/l)								<0.005				
	六価クロム化合物 (mg/l)								<0.01				
	砒素及びその化合物 (mg/l)								<0.005				
	シアン化合物 (mg/l)								不検出				
	PCB (mg/l)								不検出				
	トリクロロエチレン (mg/l)								<0.001				
	テトラクロロエチレン (mg/l)								<0.0005				
	ジクロロメタン (mg/l)								<0.002				
	四塩化炭素 (mg/l)								<0.0002				
	1. 2－ジクロロエタン (mg/l)								<0.0004				
	1. 1－ジクロロエチレン (mg/l)								<0.01				
	1. 2－ジクロロエチレン (mg/l)								<0.004				
	1. 1. 1－トリクロロエタン (mg/l)								<0.0005				
	1. 1. 2－トリクロロエタン (mg/l)								<0.0006				
	1. 3－ジクロロプロペン (mg/l)								<0.0002				
	チウラム (mg/l)								<0.0006				
	シマジン (mg/l)								<0.0003				
	チオベンカルブ (mg/l)								<0.002				
	ベンゼン (mg/l)								<0.001				
	セレン及びその化合物 (mg/l)								<0.002				
	1. 4－ジオキサン (mg/l)								<0.005				
	有機リン化合物 (mg/l)												
	ほう素及びその化合物 (mg/l)												
	ふっ素及びその化合物 (mg/l)												
	アンモニア性窒素 (mg/l)												
	亜硝酸性窒素 (mg/l)												
	硝酸性窒素 (mg/l)												
	n－Hex (鉱油類含有量) (mg/l)												
	n－Hex (動植物油脂類含有量) (mg/l)												
	フェノール類含有量 (mg/l)												
	銅含有量 (mg/l)												
	亜鉛含有量 (mg/l)												
	溶解性鉄含有量 (mg/l)												
	溶解性マンガン含有量 (mg/l)												
	クロム含有量 (mg/l)												
	大腸菌群数 (個/cm3)												
	リン含有量 (mg/l)												
	ダイオキシン類 (pg-TEQ/l)								0.054				
	塩化ビニルモノマー (mg/l)								<0.0002				

③ 浸出水処理施設の施設維持管理及び機器保守点検並びに埋立月量

項目：施設維持管理

点検年月日	点検結果	措置年月日 (必要な場合)	措置の内容
平成28年4月5日	異常なし		
平成28年4月12日	異常なし		
平成28年4月19日	異常なし		
平成28年4月26日	異常なし		
平成28年5月3日	異常なし		
平成28年5月10日	異常なし		
平成28年5月17日	異常なし		
平成28年5月24日	異常なし		
平成28年5月31日	異常なし		
平成28年6月7日	異常なし		
平成28年6月14日	異常なし		
平成28年6月21日	異常なし		
平成28年6月28日	異常なし		
平成28年7月5日	異常なし		
平成28年7月12日	異常なし		
平成28年7月19日	異常なし		
平成28年7月26日	異常なし		
平成28年8月2日	異常なし		
平成28年8月9日	異常なし		
平成28年8月16日	異常なし		
平成28年8月23日	異常なし		
平成28年8月30日	異常なし		
平成28年9月6日	異常なし		
平成28年9月13日	異常なし		
平成28年9月20日	異常なし		
平成28年9月27日	異常なし		
平成28年10月4日	異常なし		
平成28年10月11日	異常なし		
平成28年10月18日	異常なし		
平成28年10月25日	異常なし		
平成28年11月1日	異常なし		
平成28年11月8日	異常なし		
平成28年11月15日	異常なし		
平成28年11月22日	異常なし		
平成28年11月29日	異常なし		
平成28年12月6日	異常なし		
平成28年12月13日	異常なし		
平成28年12月20日	異常なし		
平成28年12月27日	異常なし		
平成29年1月3日	異常なし		
平成29年1月10日	異常なし		
平成29年1月17日	異常なし		
平成29年1月24日	異常なし		
平成29年1月31日	異常なし		
平成28年2月7日	異常なし		
平成28年2月14日	異常なし		
平成28年2月21日	異常なし		
平成28年2月28日	異常なし		
平成28年3月7日	異常なし		
平成28年3月14日	異常なし		
平成28年3月21日	異常なし		
平成28年3月28日	異常なし		

項目：機器保守点検

点検年月日	点検結果	措置年月日 (必要な場合)	措置の内容
平成28年4月27日	異常なし		
平成28年5月25日	異常なし		
平成28年6月22日	異常なし		
平成28年7月20日	異常なし		
平成28年8月24日	異常なし		
平成28年9月21日	異常なし		
平成28年10月26日	異常なし		
平成28年11月16日	異常なし		
平成28年12月21日	異常なし		
平成29年1月25日	異常なし		
平成29年2月15日	異常なし		
平成29年3月15日	異常なし		

項目：埋立月量

埋立月	埋立量	措置年月日 (必要な場合)	措置の内容
平成28年4月	t		
平成28年5月	9 t		
平成28年6月	t		
平成28年7月	t		
平成28年8月	t		
平成28年9月	t		
平成28年10月	t		
平成28年11月	2 t		
平成28年12月	3 t		
平成29年1月	t		
平成29年2月	t		
平成29年3月	t		
合 計	14 t		