

項目：地下水 場内

		第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回
測定年月日		R4 4月11日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月7日	11月8日	12月9日	R5 1月13日	2月9日	3月9日
天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴
検査結果	電気伝導率 (ms/m)	610	510	490	510	490	530	440	380	500	520	530	560
	水素イオン濃度 PH												
	生物化学的酸素要求量 BOD (mg/l)												
	化学的酸素要求量 COD (mg/l)												
	浮遊物質 量 SS (mg/l)												
	窒素 (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)								-				
	水銀及びalkyl水銀その他水銀化合物 (mg/l)								<0.0005				
	カドミウム及びその化合物 (mg/l)								<0.0003				
	鉛及びその化合物 (mg/l)								<0.005				
	六価クロム化合物 (mg/l)								<0.01				
	砒素及びその化合物 (mg/l)								<0.005				
	シアン化合物 (mg/l)								-				
	PCB (mg/l)								<0.0005				
	トリクロロエチレン (mg/l)								<0.001				
	テトラクロロエチレン (mg/l)								<0.001				
	ジクロロメタン (mg/l)								<0.002				
	四塩化炭素 (mg/l)								<0.0002				
	1. 2－ジクロロエタン (mg/l)								<0.0004				
	1. 1－ジクロロエチレン (mg/l)								<0.002				
	1. 2－ジクロロエチレン (mg/l)								<0.004				
	1. 1. 1－トリクロロエタン (mg/l)								<0.001				
	1. 1. 2－トリクロロエタン (mg/l)								<0.0006				
	1. 3－ジクロロプロペン (mg/l)								<0.0002				
	チウラム (mg/l)								<0.0006				
	シマジン (mg/l)								<0.0003				
	チオベンカルブ (mg/l)								<0.002				
	ベンゼン (mg/l)								<0.001				
	セレン及びその化合物 (mg/l)								<0.002				
	1. 4－ジオキサン (mg/l)								<0.005				
	有機リン化合物 (mg/l)												
	ほう素及びその化合物 (mg/l)												
	ふっ素及びその化合物 (mg/l)												
	アンモニア性窒素 (mg/l)												
	亜硝酸性窒素 (mg/l)												
	硝酸性窒素 (mg/l)												
	n－Hex (鉱油類含有量) (mg/l)												
	n－Hex (動植物油脂類含有量) (mg/l)												
	フェノール類含有量 (mg/l)												
	銅含有量 (mg/l)												
	亜鉛含有量 (mg/l)												
	溶解性鉄含有量 (mg/l)												
	溶解性マンガン含有量 (mg/l)												
	クロム含有量 (mg/l)												
	大腸菌群数 (個/cm3)												
	リン含有量 (mg/l)												
	ダイオキシン類 (pg-TEQ/l)								0.018				
	塩化ビニルモノマー (mg/l)								<0.0002				

項目：地下水 場外

		第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回
測定年月日		R4 4月11日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月7日	11月8日	12月9日	R5 1月13日	2月9日	3月9日
天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴
検査結果	電気伝導率 (ms/m)	31	30	29	30	29	34	15	25	24	23	24	23
	水素イオン濃度 PH												
	生物化学的酸素要求量 BOD (mg/l)												
	化学的酸素要求量 COD (mg/l)												
	浮遊物質 量 SS (mg/l)												
	窒素 (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)								-				
	水銀及びalkyl水銀その他水銀化合物 (mg/l)								<0.0005				
	カドミウム及びその化合物 (mg/l)								<0.0003				
	鉛及びその化合物 (mg/l)								<0.005				
	六価クロム化合物 (mg/l)								<0.01				
	砒素及びその化合物 (mg/l)								<0.005				
	シアン化合物 (mg/l)								-				
	PCB (mg/l)								<0.0005				
	トリクロロエチレン (mg/l)								<0.001				
	テトラクロロエチレン (mg/l)								<0.001				
	ジクロロメタン (mg/l)								<0.002				
	四塩化炭素 (mg/l)								<0.0002				
	1. 2－ジクロロエタン (mg/l)								<0.0004				
	1. 1－ジクロロエチレン (mg/l)								<0.002				
	1. 2－ジクロロエチレン (mg/l)								<0.004				
	1. 1. 1－トリクロロエタン (mg/l)								<0.001				
	1. 1. 2－トリクロロエタン (mg/l)								<0.0006				
	1. 3－ジクロロプロペン (mg/l)								<0.0002				
	チウラム (mg/l)								<0.0006				
	シマジン (mg/l)								<0.0003				
	チオベンカルブ (mg/l)								<0.002				
	ベンゼン (mg/l)								<0.001				
	セレン及びその化合物 (mg/l)								<0.002				
	1. 4－ジオキサン (mg/l)								<0.005				
	有機リン化合物 (mg/l)												
	ほう素及びその化合物 (mg/l)												
	ふっ素及びその化合物 (mg/l)												
	アンモニア性窒素 (mg/l)												
	亜硝酸性窒素 (mg/l)												
	硝酸性窒素 (mg/l)												
	n－Hex (鉱油類含有量) (mg/l)												
	n－Hex (動植物油脂類含有量) (mg/l)												
	フェノール類含有量 (mg/l)												
	銅含有量 (mg/l)												
	亜鉛含有量 (mg/l)												
	溶解性鉄含有量 (mg/l)												
	溶解性マンガン含有量 (mg/l)												
	クロム含有量 (mg/l)												
	大腸菌群数 (個/cm3)												
	リン含有量 (mg/l)												
	ダイオキシン類 (pg-TEQ/l)								0.018				
	塩化ビニルモノマー (mg/l)								<0.0002				

③ 浸出水処理施設の施設維持管理及び機器保守点検並びに埋立月量

項目：施設維持管理

点検年月日	点検結果	措置年月日 (必要な場合)	措置の内容
令和4年4月5日	異常なし		
令和4年4月12日	異常なし		
令和4年4月19日	異常なし		
令和4年4月26日	異常なし		
令和4年5月3日	異常なし		
令和4年5月10日	異常なし		
令和4年5月17日	異常なし		
令和4年5月24日	異常なし		
令和4年5月31日	異常なし		
令和4年6月7日	異常なし		
令和4年6月14日	異常なし		
令和4年6月21日	異常なし		
令和4年6月28日	異常なし		
令和4年7月5日	異常なし		
令和4年7月12日	異常なし		
令和4年7月19日	異常なし		
令和4年7月26日	異常なし		
令和4年8月2日	異常なし		
令和4年8月9日	異常なし		
令和4年8月16日	異常なし		
令和4年8月23日	異常なし		
令和4年8月30日	異常なし		
令和4年9月6日	異常なし		
令和4年9月13日	異常なし		
令和4年9月20日	異常なし		
令和4年9月27日	異常なし		
令和4年10月4日	異常なし		
令和4年10月11日	異常なし		
令和4年10月18日	異常なし		
令和4年10月25日	異常なし		
令和4年11月1日	異常なし		
令和4年11月8日	異常なし		
令和4年11月15日	異常なし		
令和4年11月22日	異常なし		
令和4年11月29日	異常なし		
令和4年12月6日	異常なし		
令和4年12月13日	異常なし		
令和4年12月20日	異常なし		
令和4年12月27日	異常なし		
令和5年1月3日	異常なし		
令和5年1月10日	異常なし		
令和5年1月17日	異常なし		
令和5年1月24日	異常なし		
令和5年1月31日	異常なし		
令和5年2月7日	異常なし		
令和5年2月14日	異常なし		
令和5年2月21日	異常なし		
令和5年2月28日	異常なし		
令和5年3月7日	異常なし		
令和5年3月14日	異常なし		
令和5年3月21日	異常なし		
令和5年3月28日	異常なし		

項目：機器保守点検

点検年月日	点検結果	措置年月日 (必要な場合)	措置の内容
令和4年4月1日	脱窒槽攪拌機停止		
令和4年5月2日	脱窒槽攪拌機停止		
令和4年6月3日	脱窒槽攪拌機停止		
令和4年7月13日	脱窒槽攪拌機停止		
令和4年8月17日	脱窒槽攪拌機停止		
令和4年9月2日	脱窒槽攪拌機停止		
令和4年10月4日	脱窒槽攪拌機停止		
令和4年11月1日	脱窒槽攪拌機停止		
令和4年12月9日	脱窒槽攪拌機停止		
令和5年1月6日	脱窒槽攪拌機停止		
令和5年2月3日	脱窒槽攪拌機停止		
令和5年3月3日	脱窒槽攪拌機停止		

項目：埋立月量

埋立月	埋立量	措置年月日 (必要な場合)	措置の内容
令和4年4月	t		
令和4年5月	8 t		
令和4年6月	t		
令和4年7月	t		
令和4年8月	t		
令和4年9月	t		
令和4年10月	t		
令和4年11月	2 t		
令和4年12月	2 t		
令和5年1月	t		
令和5年2月	t		
令和5年3月	t		
合計	12 t		