

③ 浸出水処理施設の施設維持管理及び機器保守点検並びに埋立月量

項目：施設維持管理

[illegible]

項目：機器保守点検

点検年月日	点検結果	措置年月日 (必要な場合)	措置の内容
令和7年4月4日	モニタリング井戸ポンプ停止 脱窒槽攪拌機停止 第2中和槽攪拌機ベルト劣化		
令和7年5月2日	モニタリング井戸ポンプ停止 脱窒槽攪拌機停止 第2中和槽攪拌機ベルト劣化		
令和7年6月12日	モニタリング井戸ポンプ停止 脱窒槽攪拌機停止 第2中和槽攪拌機ベルト劣化		
令和7年7月4日	モニタリング井戸ポンプ停止 脱窒槽攪拌機停止 第2中和槽攪拌機ベルト劣化		
令和7年8月1日	モニタリング井戸ポンプ停止 脱窒槽攪拌機停止 第2中和槽攪拌機ベルト劣化		
令和7年9月5日	モニタリング井戸ポンプ停止 脱窒槽攪拌機停止 第2中和槽攪拌機ベルト劣化		
令和7年10月2日	モニタリング井戸ポンプ停止 脱窒槽攪拌機停止 第2中和槽攪拌機ベルト劣化		

項目：埋立月量

埋立月	埋立量	措置年月日 (必要な場合)	措置の内容
令和7年4月	t		
令和7年5月	1.0 t		
令和7年6月	t		
令和7年7月	t		
令和7年8月	t		
令和7年9月	t		
令和7年10月	t		
令和7年11月	t		
令和7年12月	t		
令和8年1月	t		
令和8年2月	t		
令和8年3月	t		
合 計	1.0 t		